精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機9)

飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 國立陽明交通大學
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 新竹市大學路1001號(光復校區)
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室
採樣方法: NIEA W101.56A

採樣時間: 112年12月15日10:12-10:45
收樣時間: 112年12月15日
報告日期: 112年12月19日
報告編號: EV23LH317#1 ~ #12
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		管二 601 #1	管二502 #2		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		工三602 #3	工三601 #4		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		綜一801 #5	綜一701 #6		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		綜一602 #7	科三502 #8		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		科三501 #9	科三403 #10		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		科三3F教師休息室 #11	科三303 #12		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	

備註:
1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準:大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書:
(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正,誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人:何賢德
檢驗室主管:許崇仁

檢驗室主管: 許崇仁
報告簽署人: 許崇仁 許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱: 國立陽明交通大學
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 新竹市大學路1001號(光復校區)
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室
採樣方法: NIEA W101.56A

採樣時間: 112年12月15日10:58-11:31
收樣時間: 112年12月15日
報告日期: 112年12月19日
報告編號: EV23LH317#13 ~ #24
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		群賢101 #13	群賢201 #14		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		群賢301 #15	培英101 #16		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		培英301 #17	慈愛101 #18		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		博愛大門守衛室 #19	博愛側門守衛室 #20		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		奈米中心101 #21	動物中心101 #22		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		實驗二101 #23	實驗一301 #24		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	

備註:
1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示,並於備註欄註明其方法偵測極限 (MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準:大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲明書:
(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正,誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

精準環境股份有限公司 檢驗報告專用章
負責人:何賢德
檢驗室主管:許崇仁

檢驗室主管: 許崇仁
報告簽署人: 許崇仁 許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機9)

飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱：國立陽明交通大學
業　　別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)
採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室
採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年12月15日11:35-11:59
收樣時間：112年12月15日
報告日期：112年12月19日
報告編號：EV23LH317#25 ~ #36
樣品特性：液態
檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		二舍101 #25	二舍201 #26		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		六舍101 #27	六舍102 #28		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		六舍103 #29	六舍104 #30		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		五舍101 #31	五舍102 #32		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		五舍201 #33	五舍202 #34		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		四舍101 #35	四舍102 #36		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	

備註：
1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書：
（一）茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
（二）吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗報告專用章
精準環境股份有限公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
報告簽署人：許崇仁 許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機9)

飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 國立陽明交通大學
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 新竹市大學路1001號(光復校區)
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室
採樣方法: NIEA W101.56A

採樣時間: 112年12月15日12:02-12:43
收樣時間: 112年12月15日
報告日期: 112年12月19日
報告編號: EV23LH317#37 ~ #48
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		三舍301 #37	三舍201 #38		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		三舍101 #39	逸軒201 #40		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		逸軒401 #41	工五703 #42		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		工五702 #43	工五603 #44		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		工五504 #45	工五502 #46		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		工五501 #47	工五101 #48		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	

備註:
1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示,並於備註欄註明其方法偵測極限 (MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準:大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書:
(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正,誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗報告專用章
精準環境股份有限公司
負責人:何賢德
檢驗室主管:許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗室主管:許崇仁
報告簽署人:許崇仁 許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機9)

飲 用 水 樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 國立陽明交通大學
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 新竹市大學路1001號(光復校區)
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室
採樣方法: NIEA W101.56A

採樣時間: 112年12月15日12:48-13:25
收樣時間: 112年12月15日
報告日期: 112年12月19日
報告編號: EV23LH317#49 ~ #55
樣品特性: 液態
檢測目的: 其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		工四802 #49	工四702 #50		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		客家學院101 #51	客家學院001 #52		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		客家學院401 #53	客家學院301 #54		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		客家學院201 #55			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		NIEA E215.53C	
		以下空白			

備註:
1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準:大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

聲 明 書:
(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及食品保品管等相關規定,秉持公正,誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

精準環境(股)公司 檢驗報告專用章
負責人:何賢德
檢驗室主管:許崇仁

檢驗室主管:許崇仁
報告簽署人:許崇仁 許崇仁