

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876
 聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立陽明交通大學

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：113年03月15日 10:23-11:11

收樣時間：113年03月15日

報告日期：113年03月22日

報告編號：EV24CH212#1 ~ #8

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		行政202 #1	中正102 #2		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		竹湖會館201 #3	資訊館301 #4		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		電資102 #5	活動中心401 #6		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		女二舍A501 #7	女二舍B501 #8		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		以下空白			

備註：

1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100mL。

聲明書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及相關機關之標準方法、品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
 負責人：何賢德

負責人：何賢德
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
 報告簽署人：許崇仁

許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876
 聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立陽明交通大學

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：113年03月15日 11:17-11:54

收樣時間：113年03月15日

報告日期：113年03月22日

報告編號：EV24CH212#9 ~ #16

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		八舍201 #9	七舍201 #10		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		綜一301 #11	研三舍北棟N02 #12		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		研三南南棟S02 #13	十三舍502 #14		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		十三舍201 #15	十二舍101 #16		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		以下空白			

備註：

1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100mL。

聲明書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法、品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
 負責人：何賢德

負責人：何賢德
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
 報告簽署人：許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876
 聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立陽明交通大學

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：113年03月15日 11:59-13:43

收樣時間：113年03月15日

報告日期：113年03月22日

報告編號：EV24CH212#17 ~ #24

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		研二301 #17	管二001 #18		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		管一201 #19	科一101 #20		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		科二201 #21	科三003 #22		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		交映樓501 #23	研一201 #24		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		以下空白			

備註：

1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100mL。

聲 明 書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法、品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
 負責人：何賢德

負責人：何賢德
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
 報告簽署人：許崇仁

許崇仁

精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876
 聯絡人：業務部(分機9)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立陽明交通大學

業別：*

樣品名稱：如下所示

採樣地點：新竹市大學路1001號(光復校區)

採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：113年03月15日 13:47-14:13

收樣時間：113年03月15日

報告日期：113年03月22日

報告編號：EV24CH212#25 ~ #30

樣品特性：液態

檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		九舍201 #25	十舍102 #26		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		田家炳301 #27	工三002 #28		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		工五002 #29	工六202 #30		
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E230.55B	
		以下空白			

備註：

1. 本報告共1頁
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6CFU/100mL。

聲明書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法、品質品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
 負責人：何賢德

負責人：何賢德
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁
 報告簽署人：許崇仁

許崇仁